

## Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

### Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	180 mm
Betegnelsen	W 270 (180 mm) 1~	Pumpehusgjenge/flens	G 40 utv.
		Spenning	1x230 V

### Høyeffektiv Standard

Betegnelsen	Yonos PICO 25/1-6 -180	Byggelengde	180 mm
Artikkelnummer	4215515	Pumpehusgjenge/flens	G 40 utv.
NRF-nummer	9006707	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0.44
		Medietemperatur	-10 - +95 °C

### Merknader

Passer uten at rørsystem må bygges om.

### Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkoblede utstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)