

## Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

### Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	360 mm
Betegnelsen	VM 65-13/103 2900 rpm	Pumpehusgjenge/flens	DN 65 PN10
		Spenning	3x400 V

### Sirkulasjon Uregulert

Betegnelsen	IL 50/120-2,2/2	Byggelengde	340 mm
Artikkelnummer	2120875	Pumpehusgjenge/flens	DN 50 PN16
NRF-nummer	9007184	Spenning	3x400 V
MEI	0.4	Merkestrøm	4,40
		Nominell effekt P2	2.2 kW
		Medietemperatur	-20 - +140 °C

### Merknader

Obs! Ombygging av rør.

### Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletutstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)