

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	400 mm
Betegnelse	VM 65-19/180/170	Pumpehusgjenge/flens	DN 65 PN10
		Spenning	3x400 V

Sirkulasjon Elektronisk

Betegnelse	IP-E 65/115-1,5/2	Byggelengde	340 mm
Artikkelnummer	2158824	Pumpehusgjenge/flens	DN 65 PN10
NRF-nummer	9003203	Spenning	3x400 V
MEI	0.4	Merkestrøm	0,70-4,70
		Nominell effekt P2	1.5 kW
		Medietemperatur	-20 - +120 °C

Merknader

Passer sammen med byttetilbehør uten at rørsystem må bygges om.

Utbytningsdeler

Betegnelse	Mellomstykke ansl. 65 PN6 till ansl. 80 PN10 30 mm
Artikkelnummer	2835421
NRF-nummer	9006652
Antall	2

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletutstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no