

## Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

### Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	220 mm
Betegnelsen	VVC 21/610	Pumpehusgjenge/flens	G 25 inv.
		Spenning	3x400 V

### Høyeffektiv Premium

Betegnelsen	Stratos PICO-Z 20/1-4 -150	Byggelengde	150 mm
Artikkelnummer	4216470	Pumpehusgjenge/flens	G 32 utv.
NRF-nummer	9006722	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0.33
		Medietemperatur	+2 - +70 °C

### Merknader

Obs! Ombygging av rør. Obs! Enfase.  
Obs! Våt pumpe.

### Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkoblede utstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)