

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	250 mm
Betegnelse	VMP 54/2065/2073	Pumpehusgjenge/flens	DN 50 PN10
		Spenning	3x400 V

Høyeffektiv Standard

Betegnelse	Yonos MAXO-D 40/0,5-8	Byggelengde	220 mm
Artikkelnummer	2120664	Pumpehusgjenge/flens	DN 40 PN6/10
NRF-nummer	9005787	Spenning	1x230 V
		Medietemperatur	-20 - +110 °C

Merknader

Obs! Våt pumpe. Passer sammen med byttetilbehør uten at rørsystem må bygges om.

Obs! Enfase. Pumpehus bores DN 50 PN10.

Utbytningsdeler

Betegnelse	Mellomstykke ansl. 40 PN10 till ansl. 65 PN6 30 mm
Artikkelnummer	2835416
NRF-nummer	9006645
Antall	1

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte – ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no