

## Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

### Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	200 mm
Betegnelsen	VVC 19/210	Pumpehusgjenge/flens	G 20 inv.
		Spenning	3x400 V

### Høyeffektiv Premium

Betegnelsen	Stratos PICO-Z 20/1-6 -150	Byggelengde	150 mm
Artikkelnummer	4216471	Pumpehusgjenge/flens	G 32 utv.
NRF-nummer	9006724	Spenning	1x230 V
		Merkestrøm	0.49
		Medietemperatur	+2 - +70 °C

### Merknader

Obs! Ombygging av rør. Obs! Enfase.  
Byttepumpe har noe lavere kapasitet. Kontroller driftspunkt.

### Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått Pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende Pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkoblede utstyr/sensorer

Ved usikkerhet om Pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via [wilo@wilo.no](mailto:wilo@wilo.no)