

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

Fabrikat	ABS, Scanpump, Vadstena	Byggelengde	320 mm
Betegnelse	VM 57/2150/2158 PN10	Pumpehusgjenge/flens	DN 50 PN10
		Spenning	3x400 V

Sirkulasjon Uregulert

Betegnelse	IPL 40/150-3/2	Byggelengde	320 mm
Artikkelnummer	2121203	Pumpehusgjenge/flens	DN 40 PN10
NRF-nummer	9003234	Spenning	3x400 V
MEI	0.4	Merkestrøm	5,80
		Nominell effekt P2	3 kW
		Medietemperatur	-20 - +120 °C

Merknader

Obs! Ombygging av rør.

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkoblede utstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte – ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no