

Erstatningsforslag fra Wilo-Pumpebytte

Eksisterende pumpe Sirkulasjon

| | | | |
|-------------|-------------------------|----------------------|-----------|
| Fabrikat | ABS, Scanpump, Vadstena | Byggelengde | 200 mm |
| Betegnelsen | VM 31/410/420/4080/4090 | Pumpehusgjenge/flens | DN 32 PN6 |
| | | Spenning | 3x400 V |

Høyeffektiv Premium Smart

| | | | |
|----------------|-----------------------|----------------------|---------------|
| Betegnelsen | Stratos MAXO 30/0,5-6 | Byggelengde | 180 mm |
| Artikkelnummer | 2164573 | Pumpehusgjenge/flens | G 50 utv. |
| NRF-nummer | 9006982 | Spenning | 1x230 V |
| | | Merkestrøm | 0,11-1,06 |
| | | Nominell effekt P2 | 0.109 kW |
| | | Medietemperatur | -10 - +110 °C |

Merknader

Passer sammen med byttetilbehør uten at rørsystem må bygges om. Obs! Enfase.
Når du installerer erstatningsutstyr, må pumpens isolasjonsdeksel fjernes.

Utbytningsdeler

| | |
|----------------|---|
| Betegnelsen | Gjengeflens ø95-120 mm x G 50 innv. 2x10 mm |
| Artikkelnummer | 2835392 |
| NRF-nummer | 9006642 |
| Antall | 1 |

Viktig å kjenne til!

Vær oppmerksom på at foreslått pumpe/pumper i noen tilfeller ikke er helt identisk med eksisterende pumpe/system som for eksempel :

- kapasitet, tekniske data og materialspesifikasjon
- fysiske dimensjoner og anslutningsdimensjoner
- funksjon mot overføring av elektriske signaler til SD eller sammenkobletutstyr/sensorer

Ved usikkerhet om pumpebytte - ta kontakt med Wilo-Kundesupport på tlf. 22 80 45 70 eller via wilo@wilo.no